

Акт № 270 от 17.04.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж»**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

**198188, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 18, лит. А**

Сведения об Объекте:

*отдельно стоящее здание, 2-4 этажа, 10001,3 кв.м;*

*наличие прилегающего земельного участка: 17022 кв.м;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

*В связи с медицинскими нормами профессиональной пригодности, в Колледже не могут обучаться граждане с инвалидностью категорий: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития. Граждане, имеющие инвалидность, могут рассматриваться только как посетители учреждения.*

*В здании, на время проведения выборов в органы государственной власти, располагается избирательный участок.*

Сфера деятельности: *образование;*

Наименование предоставляемых услуг: *среднее профессиональное образование, основное общее образование;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *плановая мощность 450-540 человек, контингент 460 чел;*

Форма способа оказания услуг: *к месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *взрослые трудоспособного возраста, дети;*

Категории обслуживаемых инвалидов: *нет*

Мы, нижеподписавшиеся,  
заместитель директора по АХР СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»  
Бычкова Галина Владимировна с одной стороны,  
и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,  
инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании  
доверенности № 22/04, срок действия до 30 апреля 2017 г. с другой стороны,  
составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)  
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить  
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или  
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных  
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту  
предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

(Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория  
инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*)

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да (не  
соответствуют К, О);*

лифты: *нет;*

поручни: *да (наружная лестница - не соответствуют О, С);*

пандусы, роллопандусы: *да (частично соответствует К);*

подъемные платформы: *нет;*

мобильные лестничные подъемники: *нет;*

раздвижные двери: *нет;*

входные группы: *да (не соответствуют К, О, С, У);*

кнопка вызова: *нет* (у пешеходных и транспортных ворот, а также около входа в  
здание, размещены таблички с номером телефона);

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К, О, С,  
частично соответствует Г, У);*

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да (не  
соответствует К, О, С, У);*

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *да (частично  
соответствует К, О, С, Г, У);*

дублирование\*необходимой для инвалидов по зрению зрительной информации  
звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической  
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации  
зрительной информацией: *нет;*

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения  
информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет.*

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», расположенного по адресу: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 18, лит. А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия <b>О, К, С, Г, У</b>	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1	<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>		
1.1	<b>К, О, С, Г, У</b>	Территория огорожена. У входной калитки (пешеходного входа на территорию) и около транспортных ворот расположены таблички с номером телефона (оформлены в виде информационных табличек на контрастном фоне) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи. Телефон: (812) 786-92-63	
1.2	<b>К</b>	Ширина входной калитки достаточна для прохода или проезда на кресле-коляске. Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием. С сопровождением по необходимости в имеющихся местах перепадов высот	
1.3	<b>К, О, С, Г, У</b>	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов от входных ворот к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники:</i> Бычкова Галина Владимировна, зам. директора по АХЧ В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 03.10.2016)	Приказ № 532 от 22.09.2016
2	<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>		
2.1	<b>К, О, С, Г, У</b>	У главного входа, в доступном для инвалидов месте, установлена табличка с номером телефона (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне) вызова сотрудника организации. Установлен указатель направления движения к имеющемуся пандусу.	
2.2	<b>О, С</b>	До уровня входной площадки главного входа ведет наружная лестница. Входная лестница оборудована поручнем. Входная лестница не адаптирована для инвалидов по зрению. Для категорий инвалидов преодолима с сопровождением (по необходимости) Главный вход в здание частично доступен для инвалидов категорий. Перепад высот в районе порога входной двери главного входа	

		В вестибюле здания установлены турникеты. Для инвалидов предусмотрен дополнительный свободный проход	
2.6	К	Дополнительный вход в здание оборудован пандусом для инвалидов на креслах-колясках.  Маршрут движения вокруг здания к доступному входу выделен символами направления и доступности	
2.7	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 532 от 22.09.2016
3	<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>		
3.1	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 532 от 22.09.2016
4	<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>		
4.1	К, О, С, Г, У	Зона обслуживания инвалидов (посетителей) целиком находится на первом этаже. Для посетителей колледжа на первом этаже здания доступны кабинеты администрации, приемная комиссия, медицинский кабинет, актовый зал, туалет	
4.2	К, О, С	В коридорах здания и в доступных для посетителей помещениях достаточно места для разворота кресла-коляски. Перепады высот в районе порогов дверей в доступные для посетителей кабинеты для инвалидов категорий преодолемы с сопровождением (по необходимости)	
4.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 532 от 22.09.2016
5	<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>		
5.1	К, О, С	На первом этаже имеется санитарно-гигиеническое помещение. Служебный туалет, в т.ч. используемый по требованию для посетителей, имеющих инвалидность. Размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствуют требованиям для категорий инвалидов.	
5.2	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 532 от 22.09.2016
6	<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 532 от 22.09.2016
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». <a href="http://pl42spb.ru">http://pl42spb.ru</a> На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к колледжу от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;	

		- версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии инвалидной парковки	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник:</i> Соловьева С.В., зам. директора по УПР	Приказ № 532 от 22.09.2016
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7	<b>Зона: пути движения к объекту</b>		
		Ближайшая станция метро: «Кировский завод». От нее пешком 10 минут (700 м) по выделенному пешеходному пути; Или от метро «Кировский завод» до остановки «ул. Возрождения» троллейбус № 20, маршрутка № К2, К20, К66, К195, К306, К404, автобус № 72, 66, 73; Трамвай № 41, 36 по ул. Маршала Говорова	
8	<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>		
		На территории Колледжа, оборудованы парковочные места для личного автотранспорта инвалидов. Установлен дорожный знак 6.4 с табличкой 8.17 «Инвалиды»	

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Оборудовать помещение колледжа набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже согласно нормам СП 59.13330.2012. В рамках имеющегося санузла первого этажа есть возможность оборудовать универсальную санитарную кабину;

Привести в соответствие разметку парковочных мест на территории, согласно п.4.2 СП 59.13330.2012;

Нанести контрастную разметку на ступени входных лестниц и пандус, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица



/ Г.Ф. Шорников /

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица



/ А.Г. Большаков /